

安全に関する改善提案

記入日: 2006年 4月 28日
 (所属会社) (氏名) (連絡先電話番号)

記入者:

設計・施工区分	工種	想定される事故の種類	想定される事故の要因	危険作業の種類
施工	7.その他	1.墜落災害	2.設備要因	高所作業

改善の概要:

法面保護工施工の際に、親網を使用するが、通常、親網1本での作業のため親網が破断した場合、転落し重大災害の原因となるため、親網以外に安全ブロックを使用することにより2重の転落防止とした。

メリット:

親網が2重となることで1本が破断した場合でもすぐには転落災害につながらない

デメリット:

親網が2重となることで作業時の移動に制約が出る

改善後 (略図または写真)

